KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Przyłącza (uchwyty) do podłączenia gazomierzy miechowych

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

GZ 130 **GZ250**	**G2S-130NZP** **G2S-130P**	**GS-130NZP** **GS-130P**	**GN-130NZP** **GN-130P**	**GSZ-130NZP** **GSZ-130P**	**GW-130NZP** **GW-130P**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przyłącza (uchwyty) GZ, G2S, GS, GN, GSZ, GW do podłączania gazomierzy miechowych, przeznaczone są do stabilnego i bezpiecznego instalowania gazomierzy w punktach gazowych i łączenia ich z instalacją gazową. Izolują gazomierze od naprężeń pochodzących od instalacji gazowych, zasilanych paliwami gazowymi 1-ej, 2-ej, 3-ej rodziny wg PN-C-04750:2011

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zakład Aparatury Pomiarowej Monika Bierońska
ul, Gandora 21, 43-512 Bestwinka

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1 oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji):

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

INiG-PIB-KOT-2018/0006 wydanie 5 - 2025

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, akredytacja nr AC010, certyfikat nr AC010 – UWB - 0037

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		**Deklarowane właściwości użytkowe**
Dopuszczalne tolerancje wymiarów	- końcówek łączników stalowych dla powierzchni obrabianych	- klasa tolerancji IT14 wg PN-ISO 286-2:2010
	- powierzchni wewnętrznych nieobrabialnych końcówek łączników wykonywanych z rur stalowych	- klasa tolerancji IT15 wg PN-ISO 286-2:2010
	- rozstaw osi łączników w przyłączach (uchwytach)	±0,5 mm lub 0,25% wartości nominalnej w zależności od tego, która wartość jest większa
Szczelność		brak nieszczelności
Odporność na temperaturę 650°C	- przyłącza (uchwyty) o konstrukcji prostej (obróbka skrawaniem) oraz o konstrukcji złożonej wykonane technologią spawania	brak nieszczelności

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Maciej Englert - kierownik

.....

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Bestwinka 12.05.2026

.....

(miejsce i data wydania)

.....

(podpis)

Zakład Aparatury Pomiarowej
Monika Bierońska
43-512 Bestwinka, ul. Gandora 21
NIP: 9372090665 Regon: 243217116